



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0005

检 验 报 告

Test Report

委托单位：复兴消防科技有限公司

产品名称：地上消火栓

型号规格：SS100/65-1.6M



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai(Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0005

报告日期：2020.03.24

第 1 页 共 4 页

产品名称		地上消火栓	
型号规格		SS100/65-1.6M	
委托单位		复兴消防科技有限公司	
生产单位		复兴消防科技有限公司	
商 标		复兴	生产日期 2019.12
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品概况	数量	3 台	接收日期 2020.03
	说明		
检 验 依 据		GB4452-2011《室外消火栓》	
检 验 项 目		外观质量；标志；结构；材料；螺纹；开启高度；进水口连接尺寸；密封性能；水压强度；排放余水装置；消防接口。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB4452-2011 标准要求，判定合格	
备 注			
检验日期		2020 年 03 月 14 日	

批准：蔡金城

审核：孙雪钰

编制：李序宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

