



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0033

# 检 验 报 告

## Test Report

委托单位：荣钢阀门集团有限公司

产品名称：消防软管卷盘

型号规格：JPS0.8-19/25



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告


报告编号：（2020）GKJC-BG0033

报告日期：2020.05.25

第 1 页 共 4 页

产品名称		消防软管卷盘	
型号规格		JPS0.8-19/25	
委托单位		荣钢阀门集团有限公司	
生产单位		荣钢阀门集团有限公司	
商 标			生产日期 2020.03
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品概况	数量	3 套	接收日期 2020.05
	说明		
检 验 依 据	GB 51090-2005 《消防软管卷盘》。		
检 验 项 目	喷射性能；密封性能；耐压性能；耐腐蚀性能；抗载荷性能；转动性能； 喷枪性能；软管性能；外观质量；结构要求。		
检 验 结 论	所检项目符合 GB 51090-2005 标准要求，判定合格。		
备 注			
检验日期	2020 年 05 月 05 日		

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

