



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0067

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福建南安天航消防设备有限公司

产 品 名 称： 消防信号蝶阀

型 号 规 格： ZSXDF8-Q-50-16、 ZSXDF8-Q-65-16、
ZSXDF8-Q-80-16、 ZSXDF8-Q-100-16、
ZSXDF8-Q-125-16、 ZSXDF8-Q-150-16、
ZSXDF8-Q-200-16



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0067

报告日期：2020.07.09

第 1 页 共 8 页

| | | | |
|---------|----|--|-----------------|
| 产品名称 | | 消防信号蝶阀 | |
| 型号规格 | | ZSXDF8-Q-50-16、ZSXDF8-Q-65-16、ZSXDF8-Q-80-16、ZSXDF8-Q-100-16、ZSXDF8-Q-125-16、ZSXDF8-Q-150-16、ZSXDF8-Q-200-16 | |
| 委托单位 | | 福建南安天航消防设备有限公司 | |
| 生产单位 | | 福建南安天航消防设备有限公司 | |
| 商 标 | | 天 申 | 生产日期 2020.04 |
| 检验类别 | | 型式试验 | 样品状态 合格 |
| 样品概况 | 数量 | 主型 2 只，分型各 1 只 | 接收日期 2020.06 |
| | 说明 | | |
| 检 验 依 据 | | GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。 | |
| 检 验 项 目 | | 全部适用项目。 | |
| 检 验 结 论 | | 所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。 | |
| 备 注 | | ZSXDF8-Q-200-16 为主型。 | |
| 检验日期 | | 2020 年 06 月 12 日 | |

批准：蔡金城

审核：林雪程

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！