



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0136

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 高宇阀门制造有限公司

产 品 名 称： 沟槽明杆闸阀

型 号 规 格： Z81X-16Q (DN100)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0136

报告日期：2020.09.14

第 1 页 共 3 页

产品名称		沟槽明杆闸阀	
型号规格		Z81X-16Q (DN100)	
委托单位		高宇阀门制造有限公司	
生产单位		高宇阀门制造有限公司	
商 标		图形商标	生产日期 2020.08
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品概况	数量	1 只	接收日期 2020.09
	说明		
检 验 依 据		CJ/T 216-2013 《给水排水用软密封闸阀》。	
检 验 项 目		壳体强度；密封性能；低压密封性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 CJ/T 216-2013 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2020 年 09 月 10 日	

批准：蔡金城

审核：叶李辉

编制：宋厚安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！