



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0167

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 泉州市鑫博消防科技有限公司

产 品 名 称： 直流水枪

型 号 规 格： QZ3.5/7.5



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：（2020）GKJC-BG0167

报告日期：2020.10.22

第 1 页 共 3 页

产品名称		直流水枪	
型号规格		QZ3.5/7.5	
委托单位		泉州市鑫博消防科技有限公司	
生产单位		泉州市鑫博消防科技有限公司	
商 标		鑫博	生产日期 2020.09
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品概况	数量	3 支	接收日期 2020.09
	说明		
检 验 依 据		GB 8181-2005 《消防水枪》。	
检 验 项 目		表面质量；密封性能；耐水压强度；耐腐蚀性能；标志。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 8181-2005 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2020 年 10 月 06 日	

批准：蔡金城

审核：林李强

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！