



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0171

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 白沙消防设备有限公司

产 品 名 称： 灰铸铁件

型 号 规 格： HT200



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：（2020）GKJC-BG0171

报告日期：2020.10.16

第 1 页 共 2 页

产品名称	灰铸铁件			
型号规格	HT200			
委托单位	白沙消防设备有限公司			
生产单位	福建省南安市沪发铸造有限公司			
商 标	/	生产日期	/	
检验类别	委托检验	样品状态	/	
样品概况	数量	2	接收日期	2020.10
	说明			
检 验 依 据	GB/T 9439-2010《灰铸铁件》。			
检 验 项 目	力学性能/抗拉强度。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 9439-2010 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2020 年 10 月 13 日			

批准：蔡金城

审核：林李经

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

阀门检测有限公司  
检验报告专用章

