



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0206

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位：福州群安消防设备有限公司

产 品 名 称：消防闸阀

型 号 规 格：ZSZF8-Q-65-16-Z81X、
ZSZF8-Q-80-16-Z81X、
ZSZF8-Q-100-16-Z81X、
ZSZF8-Q-125-16-Z81X、
ZSZF8-Q-150-16-Z81X、
ZSZF8-Q-200-16-Z81X



国凯（福建）消防阀门检测有限公司



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0206

报告日期：2020.12.15

第 1 页 共 7 页

产品名称		消防闸阀	
型号规格		ZSZF8-Q-65-16-Z81X、ZSZF8-Q-80-16-Z81X、ZSZF8-Q-100-16-Z81X、ZSZF8-Q-125-16-Z81X、ZSZF8-Q-150-16-Z81X、ZSZF8-Q-200-16-Z81X	
委托单位		福州群安消防设备有限公司	
生产单位		福州群安消防设备有限公司	
商 标	图形商标	生产日期	2020.08
检验类别	型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	主型 2 只，分型各 1 只	接收日期
	说明		
检 验 依 据	GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。		
检 验 项 目	外观和标志；公称尺寸；额定工作压力；材料；连接方式；手轮；最大操作扭矩；机械强度；阀体强度；密封性能；工作循环。		
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。		
备 注	ZSZF8-Q-200-16-Z81X 为主型。		
检验日期	2020 年 11 月 12 日		

批准：蔡金城

审核：林李辉

编制：宋得安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！