



191321340380

No. (2020)·GKJC-BG0288

检 验 报 告

Test Report

委托单位： 福州群安消防设备有限公司

产品名称： 悬挂式干粉灭火装置

型号规格： FZX-ACT3/1.2、FZX-ACT4/1.2、
FZX-ACT5/1.2、FZX-ACT6/1.2、
FZX-ACT8/1.2、FZX-ACT10/1.2。



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0288

报告日期：2021.02.05

第 1 页 共 18 页

产品名称		悬挂式干粉灭火装置	
型号规格		FZX-ACT3/1.2、FZX-ACT4/1.2、FZX-ACT5/1.2、FZX-ACT6/1.2、 FZX-ACT8/1.2、FZX-ACT10/1.2。	
委托单位		福州群安消防设备有限公司	
生产单位		福州群安消防设备有限公司	
商 标		鑫群安	生产日期 2020.12
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品概况	数量	各 8 具	接收日期 2020.12
	说明		
检 验 依 据		XF 602-2013 《干粉灭火装置》。	
检 验 项 目		外观与标志、强度性能、密封性能、喷射性能、干粉灭火剂充装质量偏差、 环境适应性能、抗振性能、耐盐雾腐蚀性能、全淹没灭火性能、局部应用灭 火性能、压力指示器、感温玻璃球组件、悬挂支架(座)性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 XF 602-2013 标准要求，判定合格。	
备 注		主型为 FZX-ACT8/1.2。	
检验日期		2020 年 12 月 19 日	

批准：蔡金城

审核：林季金

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣！