



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0219

检 验 报 告

Test Report

委托单位：福建嘉诺阀门有限公司

产品名称：软密封闸阀

型号规格：Z45X-10Q (DN150)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0219

报告日期：2020.11.27

第 1 页 共 3 页

产品名称		软密封闸阀	
型号规格		Z45X-10Q (DN150)	
委托单位		福建嘉诺阀门有限公司	
生产单位		福建嘉诺阀门有限公司	
商 标		/	生产日期 2020.08
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品概况	数量	1 台	接收日期 2020.11
	说明		
检 验 依 据		CJ/T 216-2013 《给水排水用软密封闸阀》。	
检 验 项 目		壳体强度；密封；低压密封。	
检 验 结 论		所检项目符合 CJ/T 216-2013 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2020 年 11 月 25 日	

批准：蔡金城

审核：林李经

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

