



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0071

# 检 验 报 告

## Test Report

委托单位：德锐斯阀门科技有限  
责任公司

产品名称：沟槽涡轮信号蝶阀

型号规格：XD381X-16Q



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0071

报告日期：2021.03.30

第 1 页 共 3 页

|            |                                 |      |         |         |
|------------|---------------------------------|------|---------|---------|
| 产品名称       | 沟槽涡轮信号蝶阀                        |      |         |         |
| 型号规格       | XD381X-16Q                      |      |         |         |
| 委托单位       | 德锐斯阀门科技有限责任公司                   |      |         |         |
| 生产单位       | 德锐斯阀门科技有限责任公司                   |      |         |         |
| 商 标        | /                               | 生产日期 | 2021.03 |         |
| 检验类别       | 委托检验                            | 样品状态 | 合格      |         |
| 样品概况       | 数量                              | 1 台  | 接收日期    | 2021.03 |
|            | 说明                              |      |         |         |
| 检 验<br>依 据 | CJ/T 261-2015 《给水排水用蝶阀》。        |      |         |         |
| 检 验<br>项 目 | 强度；密封。                          |      |         |         |
| 检 验<br>结 论 | 所检项目符合 CJ/T 261-2015 标准要求，判定合格。 |      |         |         |
| 备 注        |                                 |      |         |         |
| 检验日期       | 2021 年 03 月 23 日                |      |         |         |

批准：蔡金城

审核：林李程

编制：宋序宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

