



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0080

# 检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 闽南消防科技有限公司

产 品 名 称： 室内消火栓

型 号 规 格： SNW65-I



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-BG0080

报告日期：2021.07.16

第 1 页 共 5 页

产品名称		室内消火栓	
型号规格		SNW65-I	
委托单位		闽南消防科技有限公司	
生产单位		闽南消防科技有限公司	
商 标		闽南	生产日期 2021.05
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品概况	数量	3 只	接收日期 2021.06
	说明		
检 验 依 据		GB 3445-2018 《室内消火栓》。	
检 验 项 目		外观质量；材料；基本尺寸与公差；消防接口；手轮；螺纹；阀杆升降性能；水压强度；密封性能；减压稳压性能及流量；耐腐蚀性能；产品标志。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 3445-2018 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2021 年 06 月 23 日	

批准：秦金城

审核：林雪松

编制：宋宇中

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

