



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0120

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 闽南消防科技有限公司

产 品 名 称： 智能型地上消火栓

型 号 规 格： SS100/65-1.6-Z



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0120

报告日期：2021.07.12

第 1 页 共 4 页

产品名称	智能型地上消火栓			
型号规格	SS100/65-1.6-Z			
委托单位	闽南消防科技有限公司			
生产单位	闽南消防科技有限公司			
商 标	闽南	生产日期	2021.05	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	1 台	接收日期	2021.06
	说明			
检 验 依 据	GB 4452-2011《室外消火栓》； Q/MIN NAN 002-2020《智能型室外消火栓》。			
检 验 项 目	外观质量；开启高度；进水口连接尺寸；密封性能；水压强度；排放余水装置；消防接口；水压检测报警功能；倾斜检测报警功能；开启监测报警功能；定位功能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 4452-2011、Q/MIN NAN 002-2020 标准要求，判定合格。			
备 注	5.11.1~5.11.3、5.11.6 项目为企业标准 Q/MIN NAN 002-2020 中的检验方法，不在检验检测机构 CMA 资质认定范围之内。			
检验日期	2021 年 06 月 29 日			

批准：蔡金城

审核：林亚强

编制：梁守中

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！