



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0149

检 验 报 告

Test Report

委托单位：浙江双鲸阀门有限公司

产品名称：湿式报警阀

型号规格：ZSFZ100-1.6、ZSFZ150-1.6、
ZSFZ200-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-BG0149

报告日期：2021.07.24

第 1 页 共 9 页

产品名称		湿式报警阀	
型号规格		ZSFZ100-1.6、ZSFZ150-1.6、ZSFZ200-1.6	
委托单位		浙江双鲸阀门有限公司	
生产单位		浙江双鲸阀门有限公司	
商 标	浙双鲸	生产日期	2021.06
检验类别	型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	主型 2 台，分型 1 台	接收日期
	说明		
检 验 依 据	GB 5135.2-2003《自动喷水灭火系统 第 2 部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》。		
检 验 项 目	外观；标志；基本参数；材料的耐腐蚀性能；结构；连接尺寸；零部件；强度；渗漏和变形；报警功能；报警延迟时间；延迟器排水时间；水力警铃铃锤启动压力；水力警铃持续性要求；水力警铃响度；水力警铃耐水性能。		
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.2-2003 标准要求，判定合格。		
备 注	ZSFZ200-1.6 为主型。		
检验日期	2021 年 06 月 17 日		

批准：蔡金城

审核：林李程

编制：宋守安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！