



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0212

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 天申消防科技有限公司

产 品 名 称： 铜球阀

型 号 规 格： Q11F-16T (DN20)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0212

报告日期：2021.07.30

第 1 页 共 3 页

产品名称		铜球阀	
型号规格		Q11F-16T(DN20)	
委托单位		天申消防科技有限公司	
生产单位		天申消防科技有限公司	
商 标		/	生产日期 2021.07
检验类别		委托检验	样品状态 合格
样品概况	数量	1 只	接收日期 2021.07
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》。	
检 验 项 目		强度要求；密封性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2021 年 07 月 27 日	

批准：蔡金城

审核：邢楚经

编制：宋序忠

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

