



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检 验 报 告

## Test Report

No. (2021) GKJC-BG0224

委托单位：福建省中环消防科技  
有限公司

产品名称：消防软管卷盘

型号规格：JPS0.8-19/30



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：（2021）GKJC-BG0224

报告日期：2021.09.04

第 1 页 共 4 页

产品名称	消防软管卷盘			
型号规格	JPS0.8-19/30			
委托单位	福建省中环消防科技有限公司			
生产单位	福建省中环消防科技有限公司			
商 标	中环	生产日期	2021.07	
检验类别	型式检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 套	接收日期	2021.08
	说明			
检 验 依 据	GB 15090-2005 《消防软管卷盘》。			
检 验 项 目	喷射性能；密封性能；耐压性能；耐腐蚀性能；抗载荷性能；喷枪性能；软管性能；外观质量；结构要求；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 15090-2005 标准要求，判定合格。			
备 注	其中 5.9、5.10 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2021 年 08 月 19 日			

批准：蔡金城

审核：李学经

编制：宋宇宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！