



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0274

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 鸿安消防设备有限公司

产 品 名 称： 雨淋报警阀

型 号 规 格： ZSFM100-1.6G、  
ZSFM150-1.6G



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0274

报告日期：2021.09.01

第 1 页 共 6 页

产品名称	雨淋报警阀			
型号规格	ZSFM100-1.6G、ZSFM150-1.6G			
委托单位	鸿安消防设备有限公司			
生产单位	鸿安消防设备有限公司			
商 标	鸿安	生产日期	2021.05	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 2 台，分型 1 台	接收日期	2021.08
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.5-2018《自动喷水灭火系统 第 5 部分：雨淋报警阀》。			
检 验 项 目	外观、标志；规格；额定工作压力；阀体和阀盖；连接方式；阀体强度；渗漏和变形；功能；防复位。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.5-2018 标准要求，判定合格。			
备 注	主型为 ZSFM150-1.6G。			
检验日期	2021 年 08 月 06 日			

批准：秦金城

审核：李经纬

编制：宋守宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！