



191321340380



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检 验 报 告

## Test Report

No. (2021) GKJC-BG0411

委 托 单 位： 福建南安吉消消防器  
材有限公司

产 品 名 称： 洒水喷头

型 号 规 格： T-ZSTZ80-68°C Q5 S



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告


报告编号：(2021) GKJC-BG0411

报告日期：2021.10.08

第 1 页 共 6 页

产品名称		洒水喷头	
型号规格		T-ZSTZ80-68°C Q5 S	
委托单位		福建南安吉消防消防器材有限公司	
生产单位		福建南安吉消防消防器材有限公司	
商 标		吉消	生产日期 2021.08
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	120 只	接收日期 2021.09
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。	
检 验 项 目		整体要求；接口螺纹；外观与标志；密封结构要求；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；溅水盘上、下的喷水量；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；溅水盘强度；疲劳强度；热稳定性；抗振动性能；抗碰撞性能；抗翻滚性能；耐高温性能；耐盐雾腐蚀性能；抗真空性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定合格。	
备 注		其中 6.1.1、6.2、6.3、6.4 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。	
检验日期		2021 年 09 月 06 日	

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

