



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2022)GKJC-BG0635

委 托 单 位：福建省泉州市西联消防科技
有限公司

产 品 名 称：自动跟踪定位射流灭火装置

型 号 规 格：ZDMS0.6/5S-XL、
ZDMS0.6/10S-XL



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2022)GKJC-BG0635

报告日期：2022.08.30

第 1 页 共 6 页

产品名称	自动跟踪定位射流灭火装置			
型号规格	ZDMS0.6/5S-XL、ZDMS0.6/10S-XL			
委托单位	福建省泉州市西联消防科技有限公司			
生产单位	福建省泉州市西联消防科技有限公司			
商 标	西联	生产日期	2022.07	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型：3套，分型各2套	接收日期	2022.07
	说明			
检 验 依 据	GB 25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》。			
检 验 项 目	外观、结构、水平回转角和俯仰回转角；性能参数；高低温性能；耐湿热性能；绝缘电阻；介电强度；抗环境光线干扰性能；电压波动适应能力；灭火性能；自动控制的要求；系统的现场档案视频记录要求；系统运行的可靠性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 25204-2010 标准要求，判定合格。			
备 注	主型为 ZDMS0.6/10S-XL。 其中 5.2、5.11、5.14 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2022 年 08 月 01 日			

批准：蔡金城

审核：林季峰

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

